

階	室名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (m3)	人員密度 (人 /m2)	在室 人員 (人)	利用時間帯	災害時 室使用	空調換気設備											給排水設備					備考	
									空調設備							換気設備				給水	給湯	排水	厨房 排水	都市 ガス		
									夏期		冬期		熱源	方式	災害時 空調	風量		方式	局所換 気							災害時 換気
									温度℃	湿度%	温度℃	湿度%				回数	m3/h・人									
1	エントランスホール	418.00	3.50	1463.0	0.1	42	8:30 ~ 17:30	●	26	成行	22	40	個別	AHU	●	-	30	2種		●	-	-	-	-	-	直膨式AHU想定
1	市民ギャラリー	60.00	3.50	210.0	0.2	12	8:30 ~ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	-	-	-	-	-	
1	執務室1-1	533.00	3.00	1599.0	定員	94	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
1	執務室1-2	300.00	3.00	900.0	定員	45	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
1	執務室1-3	47.00	3.00	141.0	定員	7	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
1	清掃員控室	21.00	2.40	50.4	0.2	5	24h		26	成行	22	40	個別	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	
1	中央監視室	22.00	2.40	52.8	0.2	5	24h		26	成行	22	40	個別	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
1	宿直室	18.00	2.40	43.2	0.2	4	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	
1	売店	75.00	3.00	225.0	0.2	15	24h		26	成行	22	40	個別	EHP		3	-	3種			○	○	○	-	-	法定で必要な換気設備および最低限の給排水設備を実装
1	廊下1-1	85.00	3.50	297.5	0.1	9	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	-	-			-	-	-	-	-	
1	廊下1-2	38.00	2.80	106.4	0.1	4	8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
1	雨水ろ過室	42.00	4.60	193.2			—		-	-	-	-	-	-		5	-	1種			-	-	-	-	-	
1	空調機械室1-1	35.00	4.60	161.0			—		-	-	-	-	-	-		5	-	1種			-	-	-	-	-	
1	倉庫1-1	17.00	4.60	78.2			8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
1	倉庫1-2	7.00	4.60	32.2			8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
1	ゴミ集積場	25.00	4.60	115.0			8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			○	-	○	-	-	
1	オイルギアポンプ室	14.00	3.00	42.0			—		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
1	ATMコーナー	29.00	2.40	69.6			—		26	成行	22	40	マルチ	EHP		5	-	3種			-	-	-	-	-	
1	消火ポンプ室	36.00	4.60	165.6			—		-	-	-	-	-	-		5	-	1種			-	-	-	-	-	
2	執務室2-2	269.00	2.80	753.2	定員	29	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
2	執務室2-1	447.00	2.80	1251.6	定員	89	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
2	共用スペース・会議室	128.00	2.80	358.4	0.5	64	8:30 ~ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	-	-	-	-	-	
2	会議室2-1	30.00	3.90	117.0	0.5	15	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
2	消費生活相談室	12.00	2.40	28.8	0.2	3	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
2	共用部2	371.00	2.80	1038.8	0.1	38	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	2種			-	-	-	-	-	外気処理PACにて給気
2	廊下2-1	70.00	2.80	196.0	0.1	7	8:30 ~ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	-	-			-	-	-	-	-	
2	廊下2-2	19.00	2.80	53.2	0.1	2	8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
2	倉庫2-1	30.00	3.90	117.0			8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
2	ドライルーム	26.00	2.40	62.4			8:30 ~ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	

1. 機械設備諸元表 -2

階	室名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (m3)	人員密度 (人 /m2)	在室 人員 (人)	利用時間帯	災害時 室使用	空調換気設備												給排水設備					備考
									空調設備								換気設備				給水	給湯	排水	厨房 排水	都市 ガス	
									夏期		冬期		熱源	方式	災害時 空調	風量		方式	局所換 気	災害時 換気						
									温度℃	湿度%	温度℃	湿度%				回数	m3/h・人									
3	執務室3-2	323.00	2.80	904.4	定員	56	8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
3	執務室3-1	40.00	2.80	112.0	定員	5	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
3	会議室3-4	35.00	2.80	98.0	0.2	7	8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	-	-	-	-	-	
3	待合スペース	33.00	2.80	92.4	0.2	7	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	応接室	47.00	2.80	131.6	0.2	10	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	執務室3-5	52.00	2.80	145.6	0.2	11	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	
3	執務室3-4	42.00	2.80	117.6	0.2	9	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	執務室3-3	42.00	2.80	117.6	0.2	9	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	特別会議室	145.00	2.80	406.0	0.5	73	随時	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	-	-	-	-	-	
3	会議室3-1	45.00	2.80	126.0	0.5	23	随時	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	-	-	-	-	-	
3	会議室3-2（将来執務室）	44.00	2.80	123.2	0.5	22	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	会議室3-3（将来執務室）	76.00	2.80	212.8	0.5	38	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	郵便作業室	18.00	2.80	50.4	0.2	4	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	印刷室	41.00	2.80	114.8	0.2	9	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
3	共用部3	227.00	2.80	635.6	0.1	23	8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	2種		●	-	-	-	-	-	外気処理PACにて給気
3	廊下3-1	63.00	2.80	176.4	0.1	7	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	-	-			-	-	-	-	-	
3	廊下3-2	45.00	2.80	126.0	0.1	5	8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
3	廊下3-3	96.00	2.80	268.8	0.1	10	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	-	-			-	-	-	-	-	
3	集密書架	59.00	3.90	230.1			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
3	防災備蓄倉庫	25.00	3.90	97.5			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
3	トイレ（執務室3-5）	2.40	2.40	5.8			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		15	-	3種			○	○	○	-	-	
4	執務室4-1	404.00	2.80	1131.2	定員	71	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	給排水は給湯コーナー用
4	会議室4-1	57.00	2.80	159.6	0.5	29	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
4	税コールセンター	17.00	2.40	40.8	0.2	4	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
4	男子更衣室	25.00	2.40	60.0	0.2	5	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
4	女子更衣室	25.00	2.40	60.0	0.2	5	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
4	休憩室	121.00	2.80	338.8	0.2	25	8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	○	○	○	-	-	
4	共用部4	179.00	2.80	501.2	0.1	18	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	2種			-	-	-	-	-	外気処理PACにて給気
4	廊下4-1	62.00	2.80	173.6	0.1	7	8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
4	廊下4-2	16.00	2.80	44.8	0.1	2	8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
4	男子シャワー室	16.00	2.40	38.4			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			○	○	○	-	○	
4	女子シャワー室	16.00	2.40	38.4			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			○	○	○	-	○	
4	倉庫4-1	30.00	3.90	117.0			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
4	電話交換室	17.00	2.40	40.8			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
4	執務室4-2	128.00	2.80	358.4			24h		24	成行	24	成行	個別	EHP		3	-	3種			-	-	-	-	-	発熱負荷は空調機器にて処理、別途消化ガス排気用排気ファン設置
4	ガス消火用ポンベ室	13.00	2.80	36.4			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		-	30	1種			-	-	-	-	-	

1. 機械設備諸元表 -3

階	室名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (m3)	人員密度 (人 /m2)	在室 人員 (人)	利用時間帯	災害時 室使用	空調換気設備											給排水設備					備考	
									空調設備							換気設備				給水	給湯	排水	厨房 排水	都市 ガス		
									夏期		冬期		熱源	方式	災害時 空調	風量		方式	局所換 気							災害時 換気
									温度℃	湿度%	温度℃	湿度%				回数	m3/h・人									
5	議場	38.00	2.80	106.4	定員	45	随時		26	成行	22	40	個別	AHU		-	30	HEX			-	-	-	-	-	直膨式AHU想定
5	傍聴席	51.00	2.80	142.8	定員	32			26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			○	○	○	-	-	
5	議会事務局	312.00	5.00	1560.0	定員	6	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	給排水は給湯コーナー用
5	正副議長室	51.00	2.80	142.8	0.2	11	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	応接室	35.00	2.80	98.0	0.2	7	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	委員会室	39.00	3.00	117.0	0.2	8	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室1	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室2	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室3	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室4	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室5	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議員控室6	19.00	2.80	53.2	0.2	4	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	全員協議会室	65.00	4.00	260.0	0.5	33	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	面談室5-1	12.00	2.40	28.8	0.2	3	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	面談室5-2	12.00	2.40	28.8	0.2	3	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	面談室5-3	10.00	2.40	24.0	0.2	2	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	相談室5-1	10.00	2.40	24.0	0.2	2	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	相談室5-2	10.00	2.40	24.0	0.2	2	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	議会図書室	42.00	2.80	117.6	0.2	9	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	共用部5	80.00	5.00	400.0	0.1	8	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
5	廊下5-1	70.00	5.00	350.0	0.1	7	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	-	-			-	-	-	-	-	
5	廊下5-3	37.00	2.80	103.6	0.1	4	随時		-	-	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-	-	
5	廊下5-2	250.00	2.80	700.0	0.1	25	随時		26	成行	22	40	マルチ	EHP		5	-	3種			-	-	-	-	-	
5	倉庫5-1	15.00	6.10	91.5			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			-	-	-	-	-	
5	防災無線室	15.00	6.10	91.5			8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		5	-	3種			-	-	-	-	-	
5	空調機械室3-1	40.00	6.10	244.0			8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	1種			-	-	-	-	-	
5	録音室	16.00	6.10	97.6			—		26	成行	22	40	マルチ	EHP		5	-	3種			-	-	-	-	-	
6	歴史展示ギャラリー	54.40	2.80	152.3	0.2	11	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	マルチ	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
6	あおぞらカフェ	72.60	2.80	203.3	0.2	15	8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP	●	-	30	HEX		●	○	○	○	-	-	
6	廊下-1	67.00	4.00	268.0	0.1	7	8:30 ～ 17:30		26	成行	22	40	個別	EHP		-	30	HEX			-	-	-	-	-	
各階	男子WC		2.40				8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		15	-	3種			○	○	○	-	-	
各階	女子WC		2.40				8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		15	-	3種			○	○	○	-	-	
各階	多目的WC		2.40				8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		15	-	3種			○	○	○	-	-	
各階	授乳室		2.40				8:30 ～ 17:30	●	26	成行	22	40	マルチ	EHP		5	-	3種			○	○	○	-	-	
各階	男子パウダールーム		2.40				8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			○	○	○	-	-	
各階	女子パウダールーム		2.40				8:30 ～ 17:30		-	-	-	-	-	-		5	-	3種			○	○	○	-	-	