

回答書
(募集要項に関する質疑)

2026年5月15日

大阪府羽曳野市市民生活部市民協働ふれあい課

事業名：東部コミュニティセンター空調設備等整備事業

No.	頁番号	項目	質疑事項	回答
1	5	【設計業務】10)	「エネルギー削減効果の算出は標準入力法によるものとし」とありますが、現状モデル建物法を検討しており、手法については受託後に協議可能でしょうか。	本業務は、脱炭素化推進事業債等の支援制度の活用を想定しており、提案される事業の支援制度の適用にモデル建物法によるエネルギー削減効果の算出で可能であれば、必ずしも標準入力法を用いる必要はありません。

※公平性の観点から必要な質疑のみ公表しています。