

屋外広告物安全点検報告書（屋上広告物）

年 月 日

羽 曳 野 市 長 様

報告者 住所  
(広告物の所有者等)

氏名  
〔 法人等の団体にあつては、  
その名称及び代表者の氏名 〕

電話 \_\_\_\_\_

大阪府屋外広告物条例第 16 条の 2 の点検の結果は下記のとおりとする。

記

1 広告物等の概要

(1) 表示又は設置の場所

(2) 設置年月日 年 月 日

(3) 前回許可日 年 月 日 第 号

2 点検結果

点検日 年 月 日

注) 点検日は、許可の申請前 3 月以内とする。

区分 (点検箇所)	点検項目	異常の有無	特記事項
基礎部分・根巻き	ひび、盛り上がり変形、防水層の裂傷等	有・無	
アンカーボルト	ボルト、ナット等の錆び、腐食、劣化、欠落	有・無	
	ボルトのぐらつき、ナット等の緩み	有・無	
支柱・鉄骨構造部	錆び、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水の溜り	有・無	
本体接合部	錆び、腐食、劣化、変形 ボルト、ナット等の緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有・無	
表示面板	錆び、腐食、劣化、変形、破損	有・無	
	仕上げフィルム、塗装の劣化	有・無	
額縁 (外周部分)	板金の錆び、腐食、劣化、変形	有・無	
	ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落	有・無	
電材	機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線 分電盤、タイマー等の動作状況	有・無	
電材突き出し部材	取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み	有・無	
附属部材	タラップの腐食、劣化、鳥よけ具の破損、変形 その他附属品の劣化等	有・無	

上記の点検結果は、事実と相違ありません。

3 管理者

住 所 \_\_\_\_\_

氏 名 \_\_\_\_\_

4 点検者

住 所 \_\_\_\_\_

氏 名 \_\_\_\_\_

資格名称 \_\_\_\_\_