

【耐震診断結果一覧表】

平成29年3月29日

■小学校、中学校、中等教育学校の前期過程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	除却等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	柏原市立旭ヶ丘小学校 (校舎棟)	羽曳野市誉田1689番11、 柏原市旭ヶ丘三丁目4896番	小学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・Sd=0.71	—	—	Iso=0.7
2	羽曳野市立羽曳野中学校 (②棟)	羽曳野市伊賀五丁目42番4 他17筆	中学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・Sd=0.80	—	—	Iso=0.7
3	大阪府立西浦支援学校 (校舎棟)	羽曳野市西浦二丁目1797番 他4筆	特別支援学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・Sd=0.39	—	—	Iso=0.7
4	羽曳野市立峰塚中学校 (①棟)	羽曳野市西浦六丁目50番、 431番1、431番3	中学校	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・Sd=0.37	—	—	Iso=0.7

■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	除却等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	イズミヤ古市店	羽曳野市翠鳥園395番1 他15 筆	物品販売業を営む 店舗	2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・Sd=0.62	—	—	
2	近商ストア古市店	羽曳野市栄町583番1 他24 筆	物品販売業を営む 店舗	1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.65 q=1.3	—	—	