

## 水道管の漏水事故について（最終報）

昨日、漏水事故が発生し修理のため断水を行っていましたが修理および通水が完了しましたので、お知らせします。

完了日時	令和4年5月27日(金) 0時00分
発見日時	令和4年5月26日(木) 14時過ぎ
漏水場所	羽曳野市 野々上2丁目31-2 歩道
漏水事故管	口径：150ミリメートル
漏水原因	老朽化による漏水
復旧状況	・5月26日(木) 21時50分 事故箇所の配管完了 22時10分 通水を再開 ・5月27日(金) 0時00分 濁水・断水（110戸）が解消
影 響	家屋への浸水被害：なし 通行止め：解除
問合せ	水道局工務課